

Закрытое акционерное общество
"Шнейдер Электрик"

ОКП 3422

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО
«Шнейдер Электрик»


_____ П.Левек
«30» июля 2004г



Выключатели автоматические серии Multi9 на токи от 0,5 до 125 А
Технические условия

ТУ 3421-014-45857235-04
(взамен ТУМЕ-009-SE-97)

Дата введения: «16» августа 2004г.

Без ограничения срока действия

“СОГЛАСОВАНО”

Заместитель технического директора
концерна «Росэнергоатом»


_____ Н.Н. Давиденко
«08» 2004г



“СОГЛАСОВАНО”

Первый
Заместитель Генерального директора-
Главный инженер
ФГУП «Атомэнергопроект»


_____ В.Н.Крушельницкий
«29» июля 2004г



“ОДОБРЕНО”

для применения на объектах атомной энергетики

письмо МТОИЗИ Госатомнадзора России

исх. № MP-6-05-73/527 от «13» августа 2004г

Всего листов: 72

Москва 2004г